

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : <b>L26RS</b>	Élément de compression : <b>19060715</b>	Tableau démarreur :	
Numéro de série <b>ED10090872001</b>	Moteur : <b>140079</b>	Sécheur :	
Code de configuration Delcos		Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le
<b>0756 0048 0328</b>			Nom : <b>FALCONNET</b>
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL : <b>PRO</b>	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : <b>27/10/2015</b>	

Options installées					
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>			

Détails du site	
Société : <b>CIBOX</b>	
Adresse : <b>Quai des Boîtes</b> <b>BP 19</b> <b>26800 Fontainevalence</b> Code postal :	
Contact : <b>Mme TRACOL Nuriel</b>	
Téléphone : <b>0475577161</b>	
E-Mail : <b>m.tracol@cibox.com</b>	
Secteur d'activité	
N° de code du secteur d'activité*	<b>120</b>
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : <b>SFACS INDUSTRIE</b>	
Adresse : <b>3085 Route de Nouffaton</b> <b>26350 NONTRIGAUD</b> Code postal :	
Contact : <b>A. BALAZARD</b>	
Téléphone : <b>09 61 31 1640</b>	
E-Mail : <b>info@sfacs-industrie.fr</b>	
Ingénieur de mise en service : <b>FALCONNET</b>	
Date de mise en service : <b>11/03/2015</b>	

Application du compresseur	

Détails de l'huile	
Type :	COMPAIR
Grade :	L000H

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :		
Taille câble :	16	mm <sup>2</sup>
Taille fusible :	63	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Valeurs réelles		
Pression carter interne (B2) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 2,8	psi <input type="checkbox"/>
Pression conduite/réseau (B1) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 2,5	psi <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 79	°F <input type="checkbox"/>
Température ambiante :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 18	°F <input type="checkbox"/>
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 78	°F <input type="checkbox"/>
Humidité relative :		%
Volts :	401	Volts

Volts en charge :	393	Volts
Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Courant (A) à pleine charge :	51	amp.
Courant (A) sans charge :	9	amp.
Heures		
Total des heures de fonctionnement :	9967	h
Total des heures sous charge :	8904	h

Détails des contrôles		
Seuil de coupure :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 2,8	psi <input type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 2,6	psi <input type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 3,2	psi <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	30 (secondes)	
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

\* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)
Sécheur : Fabricant/type/numéro série
Dimension du réservoir (litres) :

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	FALCONNET		27/10/15
Client / Utilisateur final :	TRAVOL		

**CIBOX**  
4 Rue Descartes  
26800 ETIGLE SUR RHONE  
Tél. 04 75 57 71 61 - Fax 04 75 57 71 63  
Siret 437 180 813 00010

