

Septembre 2021

SOCAT

CLIENT:

LOCAL N°:

ADRESSE:

filtre entrée

105 x D

filtre sortie

105 x D

filtre Charbon  
actif

Tuyauterie  
Ø 28

tuyauterie  
Ø 22

separateur  
condensats

OWATMA  
10

purge

electro piloté

sécheur frigo

OMI EDS4

secheur adsorption

Cuve

Horizontale  
dmeien piston

Compresseur

Remmer

RS-B-11

