

CLIENT: PSI

LOCAL N°:

ADRESSE:

By Pass

By Pass

filtre entrée

CFO132 N20

filtre sortie

filtre Charbon
actif

Tuyauterie Ø
INOX Ø42

tuyauterie
INOX Ø54

separateur
condensats

purge

Electropilote

sécheur frigo

Cuve

Cordivari 9941 2010
n° P52853

Compair FLOSC-H
No 19-09-11A6419

Compresseur

150 . 7,5 Bars 2010
CD1000R543001
Kaeser CS75 7,5 Bars n° 601636

