

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : L37 AS 13A	Élément de compression : 8564 0315	Tableau démarreur :	
Numéro de série CD 10019189001	Moteur : 140939	Sécheur :	
Code de configuration Delcos 10211 1962 8111 5288	Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le	
		Nom : FALCONNET	
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL : LRS	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 28/12/2015	

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	

Détails du site	
Société : Société SICAL	
Adresse : 69 Rue du Docteur Paillet - 62380 LUMBRES Code postal :	
Contact : M ODEYER	
Téléphone : 0478 648600	
E-Mail : celta@rossmann.com	
Secteur d'activité	
N° de code du secteur d'activité*	130
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : SFAES INDUSTRIE	
Adresse : 3085 route de Nouf falon 26350 NOUVEGAUD Code postal :	
Contact A. BALAZARD	
Téléphone : 0961311640	
E-Mail : info@sfaes-industrie.fr	
Ingénieur de mise en service : FALCONNET	
Date de mise en service : 28/12/2015	

Application du compresseur	
Cartonnages	

Détails de l'huile	
Type :	COMPTON
Grade :	4000

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		


Détails de l'installation :		
Taille câble :	25	mm ²
Taille fusible :	80	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

Valeurs réelles					
Pression carter interne (B2) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 9,3	psi <input type="checkbox"/>	Volts en charge :	394V	Volts
Pression conduite/réseau (B1) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 9,5	psi <input type="checkbox"/>	Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 69°	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) à pleine charge :	69A	amp.
Température ambiante :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 10	°F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge :	4,4	amp.
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input checked="" type="checkbox"/> 81	°F <input type="checkbox"/>	Heures		
Humidité relative :			%	Total des heures de fonctionnement :	2 h
Volts :	410V	Volts		Total des heures sous charge :	2 h

Détails des contrôles					
Seuil de coupure :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 10	psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 9,5	psi <input type="checkbox"/>	² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input checked="" type="checkbox"/> 3,5	psi <input type="checkbox"/>	Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	30	(secondes)	Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	
COMPTON	
Dimension du réservoir (litres) :	
3000	

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	FALCONNET		18/11/2015
Client / Utilisateur final :	TANG	