

CLIENT: Girard Deloy

LOCAL N°: Allas

ADRESSE:

filtre entrée

Belain
G 200 M X

filtre sortie

Belain
G 200 M X

filtre Charbon
actif



Tuyauterie Ø 35

Ø 35
tuyauterie

0



Compresseur

L 15 RS 105 / Compoir Lushard
6020ELX 9 bar

purge

Tempo

Cuve

Codivon
994 L
avec By pass

sécheur frigo

Belain avec by pass
secheur adsorption

separateur
condensats

OWATA 11

